Zertifikat

Nr. IFA 1804080 vom 26.04.2018



Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test



DGUV Test - Zertifikat

Name und Anschrift des Zertifikatsinhabers: (Auftraggeber)

Hahn Kunststoffe GmbH Gebäude 1027 55483 Hahn-Flughafen

Produktbezeichnung:

Bodenbeläge aus Recycling-Kunststoff

Typ:

Hanit® Stegbohlen

Prüfgrundlage:

Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

Zugehöriger Prüfbericht:

Prüfzeugnis-Nr.: 2018 21460/3210 vom 26.04.2018

- IFA Sankt Augustin

Weitere Angaben:

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der

Bewertungsgruppe R10/V10 gefordert werden.

Bemerkungen:

Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum

zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage. Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.

Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig

bis: 25.04.2023

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

> Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

Dr. Ing. Detlef Mewes Fachzertifizierer

DGUV Test Zeichen



